


- | Wykaz pomieszczeń |
|--------------------|
| 1. Sala |
| 2. Kuchnia |
| 3. Magazyn I |
| 4. Magazyn II |
| 5. Hol |
| 6. Korytarz |
| 7. WC I |
| 8. WC II |
| 9. Pom. techniczne |
| 10. Garaż |
| 11. Kółtownia |

Wykaz pomieszczeń:



Oznaczenie

Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) hermetyczny
16A 250V Hermetica nr.kat. 16000502-Polo

Gniazdo z uzziemieniem 10/16A 250V brygosczełne
Hermetica nr.kat 16000102-Polo

24V) Gniazdo wtykowe 24V

Oprawa świetłódkowa typu TCW 215 2xTL-D36W/830 CON-Philips

AW Oprawa oświetlenia awaryjnego Hybryd z plikogrammem-Hybryd
Moduł awaryjny 3-godzinny

 Detektor gazu typu DEX 1 Gazex

Sygnalizator akustyczno optyczny typu SL-21 -Gazex

- 1 - Kocioł kondensacyjny ALKON 35R z zamkniętą komorą spalania, z kompletem przyłączy zasilania i powrotu, pompą krótkiego obiegu kotła grupą bezpieczeństwa
- 4 - Zasobnik - podgrzewacz SANICAL SC 150
- 5 - Naczynie wzbiorcze zładu c.o. REFLEX N18
- 6 - Naczynie wzbiorcze zładu c.w. REFLEX DD12
- 7 - Rozdzielacz zasilania i powrotu Ø50 L=0,60m
- 11 - Pompa odwadniająca KP-150-1A Grundfos
- 12 - Zawór antyskażeniowy DANFOSS CA 296 Ø20
- 23 - Zlew
- 24 - Neutralizator NH300

Nazwa obiektu budowlanego	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONINIE termomodernizacji budynku			
Adres obiektu budowlanego	ul. KIELECKA 33 42-240 – gm REDZINY			
Przedmiot rysunku	<i>Instalacja elektryczna Plan instalacji oświetleniowej kotłowni</i>			Skala 1:50
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.rys. 11.38-3
Opracował	Artur	Wieczorek	Nr. uprawnien budowlanych	
Projektant	Stanisław	Hamara	70-III- 83861/18/76 SLK/04/78 PMOE/04	12.2011
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	12.2011

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20111218071813+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20111218071813+01'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-